



FIRMADO POR

Salva Madramany Bonet
Tècnic
02/12/2022 11:14**AJUNTAMENT DE GUADASSUAR (VALÈNCIA)**

CP 46610

CIF. P-4614100-H

Carrer Major, 43 Tel. 962570000 Fax.962571285

Correo-u: registrogeneral@guadassuar.es web: www.guadassuar.es

**INFORME DEL ENGINYER TÈCNIC INDUSTRIAL
LLICÈNCIA AMBIENTAL
VERIFICACIÓ FORMAL**

Procediment:	Llicència ambiental, d'acord amb la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de prevenció, qualitat i control ambiental d'activitats a la Comunitat Valenciana
Promotor:	AMARGOS S.L. CIF B46103602
Registre d'entrada:	25/10/2022 i num. 2022004986
Expedient Núm.	1140328P
Activitat:	FABRICACIÓ DE XAPES, TAULERS I DEMÉS ELEMENTS DE FUSTA A ESCALA INDUSTRIAL
Emplaçament:	C/ Colom, 107 (Ref. Cadastral: 7207709YJ1470N0001DI // 7207710YJ1470N0001KI)

En relació amb el procediment de referència, es procedeix a la verificació formal de la documentació aportada junt amb la sol·licitud de llicència ambiental segons l'article 53 de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de prevenció, qualitat i control ambiental d'activitats a la Comunitat Valenciana, segons el qual, **INFORME:**

1r.- Que el contingut de la documentació tècnica aportada per l'interessat **NO** és suficient i/o adequat al tipus d'actuació que es pretén realitzar.

2n.- Que l'activitat projectada està subjecta al règim de llicència ambiental, per estar inclosa en l'epígraf 6.8 *Fabricació de xapes, taulers i demás elements de fusta, a escala industrial, no inclosos en altres epígrafs*, del annex II de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de prevenció, qualitat i control ambiental d'activitats a la Comunitat Valenciana.

3r.- Que **SI** queda acreditada la compatibilitat de l'activitat projectada amb el planejament urbanístic i les ordenances municipals relatives a aquest, segons l'informe de compatibilitat emès per l'arquitecte municipal en data 12 d'Agost de 2022.

4t.- Que segons la Llei 21/2013, del 9 de desembre, d'avaluació ambiental, i la legislació en matèria d'impacte ambiental aplicable de la comunitat autònoma, l'activitat projectada **NO** està sotmesa a avaluació d'impacte ambiental.

5é- Que l'activitat projectada **SI** es troba catalogada com a potencialment contaminant de l'atmosfera, en els grups A, B o C de l'Annex del Reial Decret 100/2011, de 28 de gener, pel qual s'actualitza el catàleg d'activitats potencialment contaminants de l'atmosfera i s'estableixen les disposicions bàsiques per a la seua aplicació. L'activitat queda classificada a l'epígraf 04 06 17 02 Grup C, *Aserrado o despiece de madera*. L'activitat queda sotmesa a notificació a la Comunitat autònoma d'acord amb el que indica l'article 5.3 del Reial decret 100/2011, de 28 de gener, pel que s'actualitza el catàleg d'activitats potencialment contaminadores de l'atmosfera i s'estableixen les disposicions bàsiques per a la seua aplicació.

6é- Que segons la normativa sectorial aplicable a l'activitat i atenent a les seues característiques, **NO** és preceptiva l'emissió d'informes per altres organismes públics.

Pàgina 1 de 2



AJUNTAMENT DE GUADASSUAR

Código Seguro de Verificación: NCAA 2MZ3 4MCR HA4H 22FT

Informe ETI verificació formal AMARGOS - SEFYCU 3679562La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://guadassuar.sede.dival.es/>

Pág. 1 de 2



FIRMADO POR

Salva Madramany Bonet
Tècnic
02/12/2022 11:14



AJUNTAMENT DE GUADASSUAR (VALÈNCIA)

CP 46610

CIF. P-4614100-H

Carrer Major, 43 Tel. 962570000 Fax.962571285

Correo-u: registrogeneral@guadassuar.es web: www.guadassuar.es

CONCLUSIONS

- 1) D'acord amb l'article 53.2 a) de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de Prevenció, Qualitat i Control ambiental d'Activitats en la Comunitat Valenciana, i revisada la documentació aportada al projecte d'activitat, s'haurà d'aportar la següent informació:
 - Descripció detallada dels processos productius indicant els residus que es generen en cadascun d'ells.
 - Descripció detallada de la instal·lació d'aire comprimit
 - Descripció detallada de la instal·lació d'aspiració i recollida de la serradura i la pols en suspensió
 - Programa de manteniment exigint per a les instal·lacions industrials incloses en l'article 2 del Reial decret 865/2003, del 4 de juliol, pel que s'estableixen els criteris higiènic-sanitaris per a la prevenció i control de la legionel·losis.
- 2) D'acord amb la "ITC-BT-04 Documentació i posada en marxa de les instal·lacions" del Reial Decret 842/2002, de 2 d'Agost, pel que s'aprova el reglament electrotècnic de baixa tensió, haurà d'aportar un projecte de la instal·lació elèctrica de baixa tensió.
- 3) D'acord amb l'article 12.1 del Real decret 337/2014, del 9 de Maig, pel que s'aprova el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en instal·lacions elèctriques d'alta tensió i les seues instruccions tècniques complementàries ITC-RAT 01 a 23, haurà d'aportar el corresponent projecte del centre de transformació i el projecte del centre de seccionament de la connexió a la línia d'alta tensió.
- 4) D'acord amb l'article 25 de l'Ordenança de prevenció i control de la contaminació de les aigües residuals, haurà de disposar d'una arqueta de control abans de la connexió a la xarxa de clavegueram.

Per la qual cosa, s'informa per a que es requereixca al promotor.

Guadassuar, a 2 de Desembre de 2022



L'enginyer Tècnic Industrial Municipal
Salvador Madramany Bonet
Col·legiat nº 11.550
Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Valencia

Página 2 de 2



AJUNTAMENT DE GUADASSUAR

Código Seguro de Verificación: NCAA 2MZ3 4MCR HA4H 22FT

Informe ETI verificació formal AMARGOS - SEFYCU 3679562

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://guadassuar.sede.dival.es/>

Pág. 2 de 2