



FIRMADO POR

Tècnic
Juan José Benavent Fita
27/03/2026 15:07

NIF: P4614100H

Urbanisme

Expediente 1140328P

**INFORME DEL ENGYNER TÈCNIC INDUSTRIAL
LLICÈNCIA AMBIENTAL
VERIFICACIÓ FORMAL**

Procediment:	Llicència ambiental, d'acord amb la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de prevenció, qualitat i control ambiental d'activitats a la Comunitat Valenciana
Promotor:	AMARGOS, S.L. CIF.- B46103602
Registro de Entrada:	25/10/2022 i num. 2022004986 // 30/01/2024 i num. 523 // 29/04/2024 i num. 2.538 // 18/02/2025 i num 2255/2025 // 07/10/2025 i num 11103/2025
Expedient Núm.	1140328P
Activitat:	Fabricació de xapes, taulers i demés elements de fusta a escala industrial.
Emplaçament:	C/ Colom, 107, Guadassuar. (Ref. Cadastral: 7207709YJ1470N0001DI // 7207710YJ1470N0001KI)

ANTECEDENTS

En data 2/12/2022 es va informar del següent:

En relació amb el procediment de referència, es procedeix a la verificació formal de la documentació aportada junt amb la sol·licitud de llicència ambiental segons l'article 53 de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de prevenció, qualitat i control ambiental d'activitats a la Comunitat Valenciana, segons el qual, INFORME:

1r.- Que el contingut de la documentació tècnica aportada per l'interessat NO és suficient i/o adequat al tipus d'actuació que es pretén realitzar.

2n.- Que l'activitat projectada està subjecta al règim de llicència ambiental, per estar inclosa en l'epígraf 6.8 Fabricació de xapes, taulers i demés elements de fusta, a escala industrial, no inclosos en altres epígrafs, del annex II de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de prevenció, qualitat i control ambiental d'activitats a la Comunitat Valenciana.

3r.- Que SI queda acreditada la compatibilitat de l'activitat projectada amb el planejament urbanístic i les ordenances municipals relatives a aquest, segons l'informe de compatibilitat emès per l'arquitecte municipal en data 12 d'Agost de 2022.

4t.- Que segons la Llei 21/2013, del 9 de desembre, d'avaluació ambiental, i la legislació en matèria d'impacte ambiental aplicable de la comunitat autònoma, l'activitat projectada NO està sotmesa a avaluació d'impacte ambiental.

5é.- Que l'activitat projectada SI es troba catalogada com a potencialment contaminant de l'atmosfera, en els grups A, B o C de l'Annex del Reial Decret 100/2011, de 28 de gener, pel qual s'actualitza el catàleg d'activitats potencialment contaminants de l'atmosfera i s'estableixen les disposicions bàsiques per a la seua aplicació. L'activitat queda classificada a l'epígraf 04 06 17 02 Grup C, Aserrado o despiece de madera. L'activitat queda sotmesa a notificació a la Comunitat autònoma d'acord amb el que indica l'article 5.3 del Reial decret 100/2011, de 28 de gener, pel que s'actualitza el catàleg d'activitats potencialment contaminadores de l'atmosfera i s'estableixen les disposicions bàsiques per a la seua aplicació.

1 de 3



AJUNTAMENT DE GUADASSUAR

Código Seguro de Verificación: NCAA ANCH XTHX W79Q DNYT

Informe ETI verificació formal, exposició pública 27/03/2026 - SEFYCU 7946570La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://guadassuar.sede.dival.es/>

Pág. 1 de 3



FIRMADO POR

Tècnic
Juan José Benavent Fita
27/03/2026 15:07



NIF: P4614100H

Urbanisme

Expediente 1140328P

6é- Que segons la normativa sectorial aplicable a l'activitat i atenent a les seues característiques, NO és preceptiva l'emissió d'informes per altres organismes públics.

CONCLUSIONS

1) D'acord amb l'article 53.2 a) de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de Prevenció, Qualitat i Control ambiental d'Activitats en la Comunitat Valenciana, i revisada la documentació aportada al projecte d'activitat, s'haurà d'aportar la següent informació:

- Descripció detallada dels processos productius indicant els residus que es generen en cadascun d'ells.
- Descripció detallada de la instal·lació d'aire comprimit
- Descripció detallada de la instal·lació d'aspiració i recollida de la serradura i la pols en suspensió
- Programa de manteniment exigít per a les instal·lacions industrials incloses en l'article 2 del Reial decret 865/2003, del 4 de juliol, pel que s'estableixen els criteris higiènic-sanitaris per a la prevenció i control de la legionel·losis.

2) D'acord amb la "ITC-BT-04 Documentació i posada en marxa de les instal·lacions" del Reial Decret 842/2002, de 2 d'Agost, pel que s'aprova el reglament electrotècnic de baixa tensió, haurà d'aportar un projecte de la instal·lació elèctrica de baixa tensió.

3) D'acord amb l'article 12.1 del Real Decret 337/2014, del 9 de Maig, pel que s'aprova el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en instal·lacions elèctriques d'alta tensió i les seues instruccions tècniques complementàries ITC-RAT 01 a 23, haurà d'aportar el corresponent projecte del centre de transformació i el projecte del centre de seccionament de la connexió a la línia d'alta tensió.

4) D'acord amb l'article 25 de l'Ordenança de prevenció i control de la contaminació de les aigües residuals, haurà de disposar d'una arqueta de control abans de la connexió a la xarxa de clavegueram.

En data 30/01/2024 aporten nova documentació.

En data 14/03/2024 es va requerir el següent:

1) D'acord amb l'article 53.2 a) de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de Prevenció, Qualitat i Control ambiental d'Activitats en la Comunitat Valenciana, i revisada la documentació aportada al projecte d'activitat, s'haurà d'aportar la següent informació:

- Descripció detallada dels processos productius indicant els residus que es generen en cadascun d'ells.
- Descripció detallada de la instal·lació d'aire comprimit
- Descripció detallada de la instal·lació d'aspiració i recollida de la serradura i la pols en suspensió
- Programa de manteniment exigít per a les instal·lacions industrials incloses en l'article 2 del Reial decret 865/2003, del 4 de juliol, pel que s'estableixen els criteris higiènic-sanitaris per a la prevenció i control de la legionel·losis.

2) D'acord amb la "ITC-BT-04 Documentació i posada en marxa de les instal·lacions" del Reial Decret 842/2002, de 2 d'Agost, pel que s'aprova el reglament electrotècnic de baixa tensió, haurà d'aportar un projecte de la instal·lació elèctrica de baixa tensió.

3) D'acord amb l'article 12.1 del Real decret 337/2014, del 9 de Maig, pel que s'aprova el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en instal·lacions elèctriques d'alta tensió i les seues instruccions tècniques complementàries ITC-RAT 01 a 23, haurà d'aportar el corresponent

2 de 3



AJUNTAMENT DE GUADASSUAR

Código Seguro de Verificación: NCAA ANCH XTHX W79Q DNYT

Informe ETI verificació formal, exposició pública 27/03/2026 - SEFYCU 7946570

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://guadassuar.sede.dival.es/>

Pág. 2 de 3



FIRMADO POR

Tècnic
Juan José Benavent Fita
27/03/2026 15:07



NIF: P4614100H

Urbanisme

Expediente 1140328P

projecte del centre de transformació i el projecte del centre de seccionament de la connexió a la línia d'alta tensió.

4) D'acord amb l'article 25 de l'Ordenança de prevenció i control de la contaminació de les aigües residuals, haurà de disposar d'una arqueta de control abans de la connexió a la xarxa de clavegueram.

En data 29/04/2024 presenten nova documentació.

En data 10/09/2025 es va requerir el següent:

1) Haurà d'aportar justificació on es garanteixi el compliment dels art. 4.2 per a poder aplicar la taula 2.3 i 7 de l'Annex II del Reglament de Seguretat Contra Incendis en els Establiments Industrials (RD 2267/2004, de 3 de desembre).

En data 07/10/2025 presenten nova documentació.

INFORME

En relació amb el procediment de referència i vist que han presentat nova documentació, es procedeix a la verificació formal de la documentació aportada junt amb la sol·licitud de llicència ambiental segons l'article 53 de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de prevenció, qualitat i control ambiental d'activitats a la Comunitat Valenciana, segons el qual, INFORME:

1r.- Que el contingut de la documentació tècnica aportada per l'interessat SI és suficient i/o adequat al tipus d'actuació que es pretén realitzar.

2n.- Que l'activitat projectada està subjecta al règim de llicència ambiental, per estar inclosa en l'epígraf 6.8 Fabricació de xapes, taulers i demés elements de fusta, a escala industrial, no inclosos en altres epígrafs, del annex II de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de prevenció, qualitat i control ambiental d'activitats a la Comunitat Valenciana.

3r.- Que SI queda acreditada la compatibilitat de l'activitat projectada amb el planejament urbanístic i les ordenances municipals relatives a aquest, segons l'informe de compatibilitat emès per l'arquitecte municipal en data 12 d'Agost de 2022.

4t.- Que segons la Llei 21/2013, del 9 de desembre, d'avaluació ambiental, i la legislació en matèria d'impacte ambiental aplicable de la comunitat autònoma, l'activitat projectada NO està sotmesa a avaluació d'impacte ambiental.

5é.- Que l'activitat projectada SI es troba catalogada com a potencialment contaminant de l'atmosfera, en els grups A, B o C de l'Annex del Reial Decret 100/2011, de 28 de gener, pel qual s'actualitza el catàleg d'activitats potencialment contaminants de l'atmosfera i s'estableixen les disposicions bàsiques per a la seua aplicació. L'activitat queda classificada a l'epígraf 04 06 17 02 Grup C, Aserrado o despiece de madera. L'activitat queda sotmesa a notificació a la Comunitat autònoma d'acord amb el que indica l'article 5.3 del Reial decret 100/2011, de 28 de gener, pel que s'actualitza el catàleg d'activitats potencialment contaminadores de l'atmosfera i s'estableixen les disposicions bàsiques per a la seua aplicació.

6é.- Que segons la normativa sectorial aplicable a l'activitat i atenent a les seues característiques, NO és preceptiva l'emissió d'informes per altres organismes públics

Per la qual cosa, s'informa per a que es procedisca amb l'exposició pública.

Guadassuar, a 27 de Març de 2026

Juan José Benavent Fita

Enginyer tècnic industrial

Col·legiat nº 12.497

COGITI Valencia

3 de 3



AJUNTAMENT DE GUADASSUAR

Código Seguro de Verificación: NCAA ANCH XTHX W79Q DNYT

Informe ETI verificació formal, exposició pública 27/03/2026 - SEFYCU 7946570

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://guadassuar.sede.dival.es/>

Pág. 3 de 3